

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бугульминскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по РТ, ул. Красноармейская, 26 г. Бугульма, РТ,  
423230 тел.8(85594)6-41-02

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Кудашево

(место составления акта)

"17" апреля 2019 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора  
органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 78

По адресу/адресам: Республика Татарстан, Бугульминский муниципальный район,  
Кудашевское сельское поселение, с. Кудашево, д. Кзыл-Чишма

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №78 от 02 апреля 2019 г. начальника ОНД и ПР по  
Бугульминскому муниципальному району подполковника вн. службы Пестерева М.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Исполнительного комитета Кудашевского сельского поселения Бугульминского  
муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09" апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часов

"17" апреля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 7 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному району УНД и ПР ГУ  
МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель ИК Кудашевского СП Хайсарова Гузалия Асгатовна ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пестерев Максим Николаевич, начальник ОНД и ПР по  
Бугульминскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, Шайгарданов  
Ильдар Инсафович старший инспектор ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному  
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ; эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

**Руководитель ИК Кудашевского СП Хайсарова Гузалия Асгатовна**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных (правовых актов):

1	<p><b>Лица допускаются к работе на объекте не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума (руководитель ДПО; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе) (ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; п. 36, п. 39 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. регистрационный N 10938) лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Кудашевского СП Хайсарова Гузалия Асгатовна</b></p>
2	<p>(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)</p> <p><b>Не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни.</b> (п. 60-1 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") <b>лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Кудашевского СП Хайсарова Гузалия Асгатовна</b></p>
3	<p><b>Руководителем сельского поселения не организована очистка территории сельского поселения (с. Кудашево, д. Кзыл-Чишма) от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организован регулярный покос травы.</b> (п. 77 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") <b>лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Кудашевского СП Хайсарова Гузалия Асгатовна</b></p>
4	<p><b>За пожарной мотопомпой не закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку для работы на указанной технике.</b> (п. 69 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") <b>лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Кудашевского СП Хайсарова Гузалия Асгатовна</b></p>


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Залес в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

 **Хайсарова Г.А.**  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Пестерев М.Н.**



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): **Руководитель ИК Кудашевского СП Хайсарова Гузалия Асгатовна**  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

---

"17" апреля 2019 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)