

Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Водоканал" (ООО "Бугульма-Водоканал")  
423236, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. К. Ворошилова, д. 10

Центральная испытательная лаборатория (ЦИЛ)

Уникальный номер записи об акредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU. 513679  
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20 мая 2016 года  
423200, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, Березовский СМС, объект № 7. Здание лаборатории.  
(855594) 4-90-16, sgolov20@yandex.ru

Результаты лабораторных анализов питьевой воды по сельскому поселению Новосуमारковское за 9 месяцев 2022 года

Место отбора	Запах при 20 град., балл		Запах при 60 град., балл		Привкус, балл	Цветность, град	Мутность, ЕМФ	Окисляемость, мг/л <sup>3</sup>	рН, ед. рН	Общая жесткость, °Ж	Хлориды, мг/л <sup>3</sup>	Нитраты, мг/л <sup>3</sup>	Нитриты, мг/л <sup>3</sup>	Толлофосфаты, мг/л <sup>3</sup>	Сухой остаток, мг/л <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/л <sup>3</sup>	АПДВ, мг/л <sup>3</sup>	Сульфаты, мг/л <sup>3</sup>	Амниак, мг/л <sup>3</sup>	Алюминий, мг/л <sup>3</sup>	Медь, мг/л <sup>3</sup>	Железо, мг/л <sup>3</sup>	Марганец, мг/л <sup>3</sup>	Фториды, мг/л <sup>3</sup>	Цинк, мг/л <sup>3</sup>	Мышьяк, мг/л <sup>3</sup>	Хром, мг/л <sup>3</sup>	Пирокарбонаты, мг/л <sup>3</sup>	ОКБ	Е. Соп	ОМЧ	Коллидаг	Листы лямблий																	
	2	2	2	2	2	20	2,6	5	6-9	7,0	350	45,0	3,0	3,5	1000	0,1	0,5	500	1,5	0,2	1,0	0,3	0,1	1,5	5,0	0,01	0,05	не норм.	отсут	отсут	50	отсут	отсут																	
ИДК по СанПин 1.2.3685-21 вода централиз. водоснабжения																			2,0																															
д. Н.Сумароково, насосная	0	0	0	0	0	<1,0	<1,0	0,36	7,69	13,3	336,4	39,2	<0,003	<0,01	1067,3	<0,05	<0,015	10,3	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,21	<0,005	<0,01	<0,005	273,1	отсут	отсут	0,0	отсут	отсут	отсут																
д. Н.Сумароково, каптаж № 1	0	0	0	0	0	<1,0	<1,0	0,40	7,56	13,7	348,7	40,0	<0,003	<0,01	988,0	<0,05	<0,015	8,7	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,20	<0,005	<0,01	<0,005	265,9	отсут	отсут	1,0	отсут	отсут	отсут																
д. Н.Сумароково, каптаж № 2	0	0	0	0	0	<1,0	<1,0	0,39	7,68	13,0	341,8	32,0	<0,003	<0,01	990,0	<0,05	<0,015	5,6	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,20	<0,005	<0,01	<0,005	256,8	отсут	отсут	0,0	отсут	отсут	отсут																
д. Н.Сумароково, каптаж № 3	0	0	0	0	0	<1,0	<1,0	0,37	7,62	12,9	349,3	35,0	<0,003	<0,01	980,0	<0,05	<0,015	11,0	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,19	<0,005	<0,01	<0,005	272,7	отсут	отсут	0,0	отсут	отсут	отсут																
д. Якты - Ялан, скважина	0	0	0	0	0	<1,0	<1,0	0,34	7,64	7,47	71,3	37,4	<0,003	<0,01	564,6	<0,05	<0,015	22,7	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,12	<0,005	<0,01	<0,005	250,1	отсут	отсут	1,0	отсут	отсут	отсут																

Принятые сокращения:

д. - деревня

не норм. - не нормируется

отсут. - отсутствует

Главный инженер

Заведующая ЦИЛ

А. М. Иглисамов

В. Д. Есенкова

